

自動車車庫（機械式立体駐車場）の屋根における国土交通大臣認定仕様への不適合に関するお知らせ


この度弊社が供給した自動車車庫（機械式立体駐車場）の屋根（耐火構造）の仕様が、国土交通大臣認定に適合しない仕様となっており、このうち建築基準法で求める性能を満たさず改修等が必要となるものが 508 棟であることを、国土交通省へ報告いたしました。

対象物件のお客様に対しましては、ダイレクトメール、電話もしくは訪問等によって直接ご連絡の上、速やかに改修等の対応を進めてまいります。

あらためまして今回の件により、お客様をはじめ関係者の皆様にご迷惑とご心配をお掛けしますこと、深くお詫び申し上げます。

1. 不適合内容

自動車車庫（機械式立体駐車場）の屋根において、折板屋根を固定する支持部品であるタイトフレームが板厚 2.3mm と認定書に記載されている 3.2mm に対して不足しておりました。また、折板屋根の重ね部に 900mm 以下での締結が必要であったところ、900 mm を超えるピッチ（梁の間隔）で緊結しており、認定書で記載されているピッチが守れていませんでした。更にタイトフレームは、梁に溶接固定することとなっておりましたが、施工時の火災防止を目的としてビスによる固定を行っており、認定書で記載されている溶接固定となっておりました。



- ①板厚が大臣認定仕様より薄いものを使用
- ②梁への取付方法が大臣認定仕様と異なる

タイトフレーム※・・・折板屋根と梁を固定する部品

2. 今後の対応

対象となるお客様には、個別にご連絡させていただきます。その上で、事態と今後の対応につきましてご説明させていただきます。今後の対応につきましては、国土交通省、特定行政庁等のご指導の下、改修等の必要な是正措置を進めてまいります。

3. お問い合わせ窓口

お問い合わせにつきましては、弊社お客様センターへご連絡ください。

0120-4951-24（24 時間対応）

以上

別添資料

都道府県別 対象棟数

都道府県	対象棟数	都道府県	対象棟数
北海道	0	滋賀県	9
青森県	1	京都府	3
岩手県	2	大阪府	73
宮城県	15	兵庫県	17
秋田県	0	奈良県	3
山形県	0	和歌山県	0
福島県	2	鳥取県	1
茨城県	14	島根県	2
栃木県	6	岡山県	6
群馬県	2	広島県	8
埼玉県	8	山口県	3
千葉県	9	徳島県	1
東京都	73	香川県	4
神奈川県	32	愛媛県	6
新潟県	6	高知県	5
富山県	2	福岡県	52
石川県	3	佐賀県	0
福井県	0	長崎県	7
山梨県	0	熊本県	10
長野県	1	大分県	6
岐阜県	4	宮崎県	0
静岡県	4	鹿児島県	12
愛知県	84	沖縄県	11
三重県	1		
合計		508	